

Ausschreibungstext

Fettabscheider ARGUS-PLUS 400 I

LV Pos. Nr. _____

Einheitspreis:EUR _____

Zulassungs - Nr. Z 54.1-441 des DIBt gemäß DIN 4040 – 100 und EN 1825-2.

Zulassungsgegenstand: Schlammfang und Fettabscheider
Nenngröße NG 4,
Schlammvolumen 400 l

- aus Stahlbeton DIN 4281
- Betongüte C35/45, XC2, XF2, XA1,
- in monolithischer Fertigbauweise,
- mit typengeprüfter Statik,
- für Lastannahme SLW 60 (LM 1, DIN-FB 101),
- mit Nachweis der Auftriebssicherheit,
- nach DIN 1045 T 1-4 auf Rissicherheit bewehrt,
- mit fettsäurebeständiger Innenbeschichtung,
- mit Gutachten eines neutralen Materialprüfungsinstituts über die Haftzugfestigkeit der Beschichtung = 2,5 N/mm²,
- Innenkonstruktion komplett aus Edelstahl (andere Materialien sind nicht zugelassen)

Liefernachweis:

Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG
Sudetenstr. 70, 82538 Geretsried
Tel. 08171/93966, Fax 08171/80302