

# Ausschreibungstext

## Revisionschacht für Schmutzwasserkanal DN 1000

LV Pos. Nr. \_\_\_\_\_

Einheitspreis: EUR \_\_\_\_\_

Revisionschacht DN 1000 mm, bestehend aus:

- 1 Schachtunterteil KÜHNE-IDEAL DN1000, gefertigt nach EN 1917 DIN V 4034/1, Typ 2, wandverstärkt mit Muffe, lichte Weite DN 1000 mm, h=650 mm, lichte Bauhöhe 440 mm, für Gleitringdichtung, Wandstärke 150 mm,
- Zulauf: 1 Stück KG2000 DN 150,
- Auslauf: 1 Stück KG2000 DN 150,
- Gerinneführung: abgewinkelt, offenes Gerinne DN150 aus Steinzeughalbschale, bis Scheitel in Beton, Gefälle des Gerinne im Schacht 2 %.
- Berme: aus Beton mit Gefälle 1:20.

Die Anschlussmuffen sind werkseitig in der Schachtwand wasserdicht einzubauen.

- 1 Schachtring SR-M 1000/ 500 mm, mit Steigeisen EN 13101
- 1 Schachthals SH-M 1000/625/600 mm, mit Steigeisen EN 13101
- 1 Gleitringdichtung DN 1000, vorgeschmiert mit anvulkanisiertem Lastausgleich
- 1 Ausgleichsring, verschiebesicher AR-V 625/100 mm
- 1 Schachtabdeckung aus Beton und Guss DN 625 mm, Kl. D 400 kN, ohne Ventilationsöffnungen, mit dämpfender Einlage.

Errechnete lichte Schachttiefe 1,85 m.

Hersteller-/Liefernachweis:

Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG  
Sudetenstr. 70, 82538 Geretsried  
Tel. 08171/93966, Fax 08171/80302