

Ausschreibungstext

S-K-Koaleszenzabscheideranlage MEGA

LV Pos. Nr. _____

Einheitspreis:EUR _____

S-K-Koaleszenzabscheideranlage MEGA, DIBt-Z-54.3-399.

Zulassungsgegenstand: Schlammfang, Koaleszenzabscheider (gemäß DIN 1999, Teil 4-6; Klasse-I-Abscheider gemäß EN 858)

NG / Schlammfang / Ölspeicher = NG ___ / ___ l / ___ l

- Ölspeicher mindestens ___ l,
- zu entsorgendes Gesamtvolumen aus Schlammfang und Abscheider höchstens xx l
- Normprüfleistung nach DIN 1999, Teil 5, höchstens 5 mg/l Rest - KW,
- Höhenverlust zwischen Zulauf und Ablauf maximal 20 mm.

Geprüfte Dichtigkeit zwischen Monolith und Deckenplatte bis 1,2 bar.

- Außenmantel aus Stahlbeton C35/45, XC2, XF2, XA1, nach DIN 4281,
- Innenkonstruktion aus Edelstahl,
- in monolithischer Fertigbauweise,
- mit typengeprüfter Statik für Lastannahme SLW 60,
- mit Nachweis der Auftriebssicherheit,
- auf Rißsicherheit bewehrt,
- mit leichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung,

Tarierung auf Leichtflüssigkeitsdichte ___ g/cm³,
Schwerstes Einzelgewicht höchstens ___ to,
Zulauftiefe Z= ___ m,
Rohranschlüsse EN 295 DN ___ mm,
Abdeckung Klasse D

Liefernachweis:

Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG
Sudetenstr. 70, 82538 Geretsried
Tel. 08171/93966, Fax 08171/80302